

Stary Widzim, 24 listopada 2024 r.

1	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Diagrolmet sp. z o.o. sp. k. Serwis sprzętu gaśniczego
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	18 lutego 2025 r.
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Przeprowadzenie badania hydrantów wewnętrznych
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	Protokół z dnia 22 listopada 2024 r.
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Badane hydranty wewnętrzne spełniają wymagania w zakresie wydajności przepływu wody i ciśnienia zawarte w pkt. 4 niniejszego protokołu.